



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: [ugpn@yandex.ru](mailto:ugpn@yandex.ru)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского,  
Правдинского и Гвардейского городских округов**

238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79 E-Mail: [ogpn\\_chern@list.ru](mailto:ogpn_chern@list.ru)

**Предписание № 51/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное образовательное учреждение «Междуреченская СОШ»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

**Во исполнение распоряжения МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области от 26 апреля 2017 года № 51**

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

**в период с 10 мая 2017 года по 30 мая 2017 года Прохоревичем Максимом Валерьевичем - старшим инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области проведена плановая проверка объекта защиты:**

**- здание школы по адресу: Черняховский район, п. Междуречье, ул.Школьная, 5**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**совместно с: директором МАОУ «Междуреченская СОШ» Ларионовой Еленой Михайловной**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	1	3	4	5

1.	Территория объекта не очищена от сухой растительности.	п. 77 Постановление Правительства РФ №390 от 25.08.2012 г. «О противопожарном режиме»	30 октября 2017 года	
2.	Двери на путях эвакуации не обеспечены запорными устройствами открывания без ключа.	п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме»	30 октября 2017 года	
3.	Помещения школы не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности.	пункт 33 «Правил противопожарного режима в РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);  статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  пункт 6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (утвержден Приказом Ростехрегулирования от 23.07.09 г. № 260-ст).	30 октября 2017 года	
4.	Ответственное лицо за пожарную безопасность не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума с выдачей квалификационного удостоверения;	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390);  п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (утв. Приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007 г.) НПБ №645.	30 октября 2017 года	
5.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390).	30 октября 2017 года	
6.	В подсобном помещении образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными	п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О	30 октября 2017 года	

инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.	противопожарном режиме».		
--	--------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Прохоревич Максим Валерьевич – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 30 » мая 20 17 г.


  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ Междуреченская СОШ Ларионова Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 30 » мая 20 17 г.

  
(подпись)